



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**  
**NOMOR : 13 TAHUN 1995**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG**  
**NOMOR 19 TAHUN 1994**  
**TENTANG**  
**PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM WILAYAH**  
**KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung maupun tidak langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, sehingga oleh karenanya perlu ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan terus- menerus ;
- b. bahwa kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran dimaksud bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah tapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat pada umumnya, sehingga peran sertanya amat diperlukan, baik secara preventif maupun represif ;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut dan dalam rangka peningkatan upaya Pemerintah Daerah menanggulangi bahaya kebakaran, mengamankan pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan dipandang perlu menetapkan pengaturan mengenai upaya-upaya penanggulangan bahaya kebakaran dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah dengan Staatblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (LNRI Tahun 1987 Nomor 25, TLNRI Nomor 3353) ;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (LNRI Tahun 1989, TLNRI Nomor 3395) ;
  7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02. P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenaga Listrik dan Pemegang Ijin Usaha Ketenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat ;
  8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung
  9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia ;
  10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penegakan Hukum/Peraturan Dalam Rangka Pengelolaan Daerah Perkotaan ;
  11. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.5/123/1993 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
  - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
  - c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung ;
  - d. Dinas Pekerjaan Umum adalah dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
  - e. Instansi atau Pejabat yang berwenang adalah Instansi atau Pejabat yang mempunyai hak atau kewenangan untuk mengambil tindakan/kebijaksanaan dalam hal penanggulangan bahaya kebakaran ;
  - f. Alat pemadam api adalah alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam api berat (APAB) yang menggunakan roda ;
  - g. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm manual atau alarm kebakaran otomatis ;
  - h. Hidran adalah hidran kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran kota, hidran halaman atau hidran gedung ;

- i. Pemercik (Spinkler) otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu ;
- j. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa, gas dan atau jenis kimia kering ;
- k. Alat perlengkapan pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran seperti ember, karung goni, ganco, tangga, kaleng/karung pasir ;
- l. Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaralan api lambat ;
- m. Bahaya kebakaran sedang 1 (satu) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua lima perseratus) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang ;
- n. Bahaya kebakaran sedang 2 (dua) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang ;
- o. Bahaya kebakaran sedang 3 (tiga) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar agak tinggi, dan apabila terjadi kebakaran menimbulkan panas agak tinggi sehingga penjaralan api agak cepat ;
- p. Bahaya kebakaran berat/tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi ;
- q. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia ;
- r. Bangunan terdahulu adalah bangunan yang telah dibangun sebelum Peraturan Daerah ini berlaku ;
- s. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 14 (empat belas) meter atau maksimum 4 (empat) lantai ;
- t. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 (empat puluh) meter atau maksimum 8 (delapan) lantai ;
- u. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah lebih dari 40 (empat puluh) meter atau maksimum 8 (delapan) lantai ;
- v. Bangunan Pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi termasuk pergudangan ;
- w. Bangunan Umum dan perdagangan yang peruntukannya dipakai untuk segala kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar ;
- x. Bangunan perumahan adalah bangunan yang diperuntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam komplek perkampungan perumahan-

- an sederhana dan perumahan lainnya ;
- y. Bangunan Campuran adalah bangunan yang peruntukannya merupakan gabungan atau campuran dari jenis-jenis bangunan tersebut pada huruf w dan x diatas ;
  - z. Konstruksi tahan api adalah bahan bangunan dengan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam) ;
  - aa. Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen yang ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain, dalam hal mana penanganan, penyimpanan, pengelolaan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan ;
  - ab. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api, mudah terbakar dan cepat merambatnya api ;
  - ac. Bahan yang tidak mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api, tidak mudah terbakar dan lambat merambatnya api ;
  - ad. Sarana jalan keluar adalah jalan yang tidak terputus atau terhalang menuju suatu jalan umum, termasuk didalamnya pintu penghubung, jalan penghubung, ruangan penghubung, jalan lantai, tangga pelindung tangga kedap asap, pintu jalan keluar dan halaman luar ;
  - ae. Jalan keluar adalah jalan yang diamankan dari ancaman bahaya kebakaran dengan dinding, lantai, langit-langit dan pintu yang tahan api ;
  - af. Beban hunian (Accupant load) adalah batas jumlah orang yang boleh menempati suatu bangunan atau bagian bangunan tertentu ;
  - ag. Kapasitas sarana jalan keluar adalah minimal lebar sarana jalan yang diperlukan pada suatu peruntukan bangunan tertentu ;
  - ah. Jarak tempuh adalah jarak maksimal dari titik terjauh pada suatu ruangan sampai pada tempat yang aman, baik berupa pintu ruangan, pintu tangga kebakaran, jalan lintasan keluar dan halaman luar ;
  - ai. Jalan lintas keluar (exit passageway) adalah suatu jalan lintasan mendatar dari bagian ruangan yang diperlukan pada ruangan jalan keluar yang ada sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan jalan keluar ;
  - aj. Ban berjalan (moving walk) adalah alat transportasi mendatar dalam bangunan ;
  - ak. Tanda jalan keluar adalah suatu tanda yang dipasang untuk menunjukkan arah-arah jalan keluar tersebut ;
  - al. Ruang efektif adalah ruangan yang digunakan untuk menampung aktifitas yang sesuai dengan fungsi bangunan misalnya ruangan efektif suatu hotel antara lain kamar, restoran dan lobby ;
  - am. Ruang sirkulasi adalah ruang yang hanya dipergunakan lalu lintas atau sirkulasi dalam bangunan, misalnya pada bangunan hotel adalah koridor ;
  - an. Jalan penghubung (koridor) adalah ruang sirkulasi horisontal pada bangunan yang digunakan sebagai salah satu sarana menuju jalan keluar ;
  - ao. Jalan terlindung adalah jalan beratap yang menghubungkan antara bangunan dengan bangunan atau bagian bangunan dengan bagian bangunan lainnya dalam suatu bangunan ;

- ap. Bukaan (opening) adalah lubang yang sesuai dengan fungsinya harus terdapat pada dinding ;
- aq. Bukaan tegak (vertical opening) adalah lubang yang menembus lantai dan berbentuk cerobong (shait) ;
- ar. Bahan komponen struktur bangunan adalah bahan bangunan yang dipakai sebagai bahan pembentuk komponen struktur bangunan seperti kolom, balok, dinding, lantai, atap dan sebagainya ;
- as. Dinding penyekat (partition) adalah dinding tidak permanen yang menyekat ruangan menjadi dua bagian ;
- at. Dinding pembagi adalah dinding yang membagi bangunan menjadi dua bagian ;
- au. Dinding pemisah adalah dinding permanen yang memisahkan ruang menjadi dua bagian
- av. Dinding pelindung (paraphet) adalah dinding yang membatasi/melindungi ruangan atau lantai atau balkon terhadap bagian luar bangunan ;
- aw. Bahan lapis penutup adalah bahan bangunan yang dipakai sebagai lapisan penutup bagian dalam bangunan (interior finishing material) ;
- ax. Bahan pelapis lantai (floor division) adalah bahan pelapis yang ditempelkan pada lantai bangunan yang tidak mudah terbakar ;
- ay. Pembatas api (fire stopped) adalah dinding yang tidak mudah terbakar dan digunakan untuk melokalisir kebakaran dalam suatu bagian bangunan ;
- az. Penghenti api (fire stopped) adalah suatu komponen konstruksi yang tidak mudah terbakar, dipasang pada tempat tertentu untuk penghentian penjarangan api ;
- ba. Pintu tunggal adalah pintu kebakaran yang teridi dari hanya sebuah pintu jalan keluar ;
- bb. Batang panik (panic hardwar) adalah suatu alat berbentuk batang yang dipasang pada pintu kebakaran untuk mempermudah membuka pintu bagi orang yang dalam keadaan panik ;
- bc. Tangga puntir (spiral) adalah tangga yang berbentuk spiral dengan beban pemakaian ruang yang lebih kecil dari tangga biasa ;
- bd. Tangga dalam adalah sarana yang menghubungkan kegiatan vertikal dalam bangunan ;
- be. Tangga kedap asap adalah tangga kebakaran baik berada pada bagian dalam atau luar bangunan yang konstruksinya harus tahan api dan kedap asap ;
- bf. Tangga kebakaran terlindung (fire isolated stairway) adalah tangga kebakaran yang terpisah yang digunakan sebagai jalan keluar pada saat terjadinya kebakaran ;
- bg. Tangga kebakaran tambahan (fire ascape) adalah tangga tambahan yang ada bangunan lama agar tersedia 2 (dua) jalan keluar yang berbeda dan saling berjauhan untuk memenuhi kapasitas jalan keluar ;
- bh. Tangga tegak (ladder) adalah suatu tangga yang dipasang diluar bangunan dan tidak digunakan sebagai sarana jalan keluar ;
- bi. Bordes adalah tempat berpijak pada tangga yang terletak diantara 2 (dua) buah lantai ;
- bj. Lantai tambahan (mezzaine) adalah lantai tambahan yang dibuat dalam bangunan diantara 2 (dua) lantai bangunan, dengan luas tidak melebihi 0,5 (lima persepuluh) dari luas lantai bangunan tersebut ;

- bk. Cerobong (shaft) adalah sumuran atau saluran tegak yang terdapat dalam bangunan ;
- bl. Luas lantai kotor adalah seluruh luas lantai bangunan ;
- bm. Luas lantai bersih adalah luas lantai kotor dikurangi luas koridor, ruang tangga dan luas ruangan yang digunakan untuk benda-benda tidak bergerak yang berada pada lantai tersebut ;
- bn. Suhu maksimal ruangan adalah suhu maksimal yang ditetapkan untuk suatu ruangan ;
- bo. Kaca berkawat adalah kaca yang berkerangka kawat ;
- bp. Daerah kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api kebakaran terakhir ;
- bq. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir ;
- br. Manajemen sistem pengamanan kebakaran adalah suatu pengelolaan untuk mengamankan penghuni, pemakai bangunan maupun harta benda didalam dan di lingkungan bangunan tersebut terhadap bahaya kebakaran ;
- bs. Pengalih tenaga otomatis (automatic starting device) adalah suatu alat yang apabila sumber aliran listrik utama terputus (padam) maka secara otomatis akan menghidupkan pembangkit listrik darurat ;
- bt. Pemutus tenaga hubung singkat ketanah (earthleakage circuit breaker) adalah suatu alat yang apabila terjadi hubungan singkat (korsleting) akan secara otomatis memutuskan listrik secara keseluruhan.

## **BAB II PENCEGAHAN UMUM**

### **Pasal 2**

Setiap penduduk wajib aktif berusaha mencegah kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

### **Pasal 3**

- (1) Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan rumah bisa terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalan lingkungan yang bisa didatangi mobil pemadam kebakaran.
- (2) Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi hidran atau sumur gali atau reservoir kebakaran dan lingkungan bangunan yang berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari jalan lingkungan dilengkapi hidran tersendiri.
- (3) Persyaratan hidran kota atau halaman adalah sebagai berikut :
  - a. Masing hidran berkapasitas minimum 1.000 (seribu) liter/menit ;
  - b. Tekanan dimulut hidran minimum 2 (dua) kg/CM ;
  - c. Maksimum jarak antara hidran 200 (dua ratus) meter.
- (4) Sumur gali atau reservoir bagi alat pemadam kebakaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tersedia setiap saat sekurang-kurangnya 10000 (sepuluh ribu) liter air ;
  - b. Sekeliling sumur gali atau reservoir diperkeras supaya mudah dicapai mobil pemadam

kebakaran.

- (5) setiap lingkungan bangunan, khususnya perumahan harus direncanakan sedemikian rupa untuk dilengkapi dengan sarana komunikasi umum yang dapat dipakai setiap saat.
- (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilarang untuk tempat parkir kendaraan, pemasangan portal dan atau gapura yang dapat menghalangi atau menghambat ruang gerak unit mobil petugas pemadam kebakaran.

#### Pasal 4

- (1) Alat peralatan instalasi yang menggunakan bahan bakar gas harus memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta ketentuan tentang gas yang berlaku.
- (2) Penempatan instalasi gas beserta sumber gas harus aman dari sumber api dan atau sumber panas.
- (3) Instalasi gas harus dilengkapi dengan peralatan khusus untuk mengetahui kebocoran gas dan yang secara otomatis mematikan aliran gas.
- (4) Pemasangan instalasi gas beserta alat pemanas gas dan kelengkapannya harus diuji oleh instansi yang berwenang sebelum dipergunakan.
- (5) Instalasi gas harus diuji secara berkala oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Persediaan gas dalam bangunan untuk keperluan sehari-hari harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Sumber daya listrik dapat diperoleh dari sumber utama Perusahaan Listrik Negara dan atau generator.
- (2) Alat dan kelengkapan instalasi listrik yang dipergunakan pada bangunan dan cara pemasangannya harus memenuhi Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL).
- (3) Panel induk instalasi harus dilengkapi dengan pemutus tenaga hubung singkat ke tanah.
- (4) Pembangkit listrik darurat harus dilengkapi dengan pengalih tenaga otomatis.
- (5) Setiap instalasi listrik dan perlengkapan bangunan serta peralatannya harus dirawat, diperiksa dan diteliti secara berkala oleh penanggung jawab bangunan.
- (6) setiap kabel listrik yang digunakan untuk penanggulangan kebakaran harus dari jenis yang tahan panas api, benturan dan pancaran air.

#### Pasal 6

- (1) Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dari sambaran petir, maka pada bangunan gedung harus dipasang penangkal petir.
- (2) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi penangkal petir harus mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PUIPP).

#### Pasal 7

Mengambil dan menggunakan air dari hidran kota harus sejjin Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 8

Dilarang membiarkan benda atau alat yang berapi yang mudah menimbulkan kebakaran tanpa pengawasan.

#### Pasal 9

Bupati Kepala Daerah menetapkan persyaratan tempat pembakaran sampah.

#### Pasal 10

- (1) Cara penyimpanan dan pengangkutan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap tempat yang berisi bahan berbahaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, harus dipasang etiket yang menyebutkan sifat dan tingkat bahayanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dilarang tanpa ijin Bupati Kepala Daerah menyimpan bahan berbahaya didalam area penyimpanan terbuka maupun gudang tertutup, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tempat yang digunakan untuk menyimpan bahan berbahaya harus senantiasa mendapat pengawasan.

#### Pasal 11

Dalam lingkungan perumahan, sekolah, rumah sakit atau rumah perawatan dan perkantoran, tidak diperkenankan adanya bangunan-bangunan yang dipergunakan sebagai tempat usaha yang mempunyai ancaman kebakaran tinggi.

#### Pasal 12

Dilarang memproduksi dan memperdagangkan kompor yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 13

- (1) Dilarang menggunakan dan atau menambah kapasitas alat pembangkit tenaga listrik, motor disel atau motor bensin yang dapat menimbulkan kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dilarang membuang bahan kimia dan cairan lain yang mudah terbakar, kecuali di tempat yang sudah ditetapkan Bupati Kepala Daerah dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Ruang pengasap dan atau pengering harus dibuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau sejenisnya, serta harus dilengkapi dengan alat pengukur panas yang digunakan untuk itu.
- (2) Ruang pengasap dan atau pengering serta alat pengukur panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus selalu dirawat dan diawasi, sehingga suhu dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan.

#### Pasal 15

- (1) Ruang cuci kering harus dibuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau sejenisnya, serta harus dilengkapi dengan alat pengukur panas yang digunakan untuk itu.



- (2) Barang atau benda yang akan dikeringkan serta dibersihkan harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut dan diatur secara rapi.
- (3) Ruang cuci kering dan alat pengukur panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus selalu dirawat dan diawasi, sehingga suhu di dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan.

#### Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan kayu harus mengatur persediaan bahan usahanya sesuai dengan keadaan dan kondisi tempat usaha, agar tidak menutup dan atau menghalangi orang yang masuk dan keluar untuk memudahkan pemadaman apabila terjadi kebakaran.
- (2) Sisa serutan serbuk gergaji setiap saat harus dibersihkan dan dikeluarkan dari tempat usaha.
- (3) Dilarang membakar sisa serutan, serbuk gergaji dan kotoran lainnya selain ditempat pembakaran sampah.

#### Pasal 17

- (1) Dilarang tanpa ijin Bupati Kepala Daerah untuk mengerjakan pengelasan dan pemotongan dengan menggunakan las karbit atau listrik.
- (2) Dilarang tanpa ijin Bupati Kepala Daerah membuat gas karbit atau cat dari berbagai jenis, serta menyimpan dan atau memperdagangkan karbit dan atau cat tersebut lebih dari 100 (seratus) kg.
- (3) Dilarang menyimpan karbit atau bahan lain yang dalam keadaan basah menimbulkan gas yang mudah terbakar sebanyak 5 (lima) kg atau lebih, kecuali apabila tempat penyimpanannya kering dan kedap air, serta bebas dari ancaman bahaya kebakaran dan tempat penyimpanan tersebut harus diberi tanda yang jelas bahwa isinya harus tetap kering.

#### Pasal 18

Dilarang merokok bagi setiap orang yang berada dalam ruang pertunjukan dan ruang pemutaran film gambar hidup (ruang proyektor).

#### Pasal 19

Setiap proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan dan diperkirakan mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang dapat dijinjing.

#### Pasal 20

- (1) Dilarang bagi yang tidak berkepentingan memasuki suatu bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat, yang oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dinyatakan mudah menimbulkan bahaya kebakaran.
- (2) Pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberi tanda "DILARANG MASUK" dan atau "DILARANG MEROKOK"
- (3) Penanggung jawab bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus bertanggung jawab atau terpasangnya tanda tersebut.

### Pasal 21

- (1) Dilarang bagi setiap pemilik kendaraan bermotor membiarkan tempat bahan bakarnya dalam keadaan terbuka karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- (2) Dilarang setiap kendaraan mengangkut bahan bakar, bahan peledak dan bahan kimia lainnya yang mudah terbakar dengan tempat terbuka sehingga dapat menimbulkan kebakaran.
- (3) Setiap pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus menyediakan alat pemadam api ringan dengan ukuran dan jenis yang sesuai dengan ancaman bahayanya.
- (4) Pada setiap kendaraan angkutan penumpang umum dan barang harus tersedia minimum sebuah alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2 A, 5 B. 10B.

## BAB III PROTEKSI UMUM KEBAKARAN

### Pasal 22

- (1) Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran yang digunakan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap alat pemadam api harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang membuat urutan singkat dan jelas tentang penggunaan alat tersebut dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan harus selalu dalam keadaan baik, bersih sehingga dapat dibaca serta dapat dimengerti dengan jelas.

### Pasal 23

Penentuan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran yang disediakan untuk pencegahan dan pemadaman harus disesuaikan dengan klasifikasi jenis kebakaran dan kemampuan fisiknya.

### Pasal 24

- (1) Bahan pemadam pokok pada setiap kebakaran adalah air kecuali ditetapkan lain.
- (2) Alat pemadam dan alat perlengkapan lainnya harus ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai dan ditandai dengan jelas, sehingga mudah dilihat dan digunakan oleh setiap orang pada saat diperlukan.
- (3) Penentuan jumlah alat pemadam, penempatan, pemasangan dan pemberian tanda-tandanya harus disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 25

- (1) Setiap alat pemadam api ringan harus selalu siap pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dilarang menggunakan bahan pemadam yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan.

### Pasal 26

- (1) Setiap ruang tertutup harus dilindungi dengan sejumlah alat pemadam api yang penempatan dan tempatnya disesuaikan dengan jarak jangkauan dan ancaman bahaya ke-

bakaran yang ada.

- (2) Pemasangan alat pemadam api ringan ditentukan sebagai berikut :
  - a. dipasang pada dinding dengan penguatan sengkang atau dalam lemari kaca dan dapat dipergunakan dengan mudah pada saat diperlukan ;
  - b. dipasang sedemikian rupa sehingga bagian paling atas berada pada ketinggian 120 (seratus dua puluh) Cm dari permukaan lantai, kecuali untuk jenis CO<sub>2</sub> dan bubuk kimia kering, penempatannya minimum 15 (lima belas) Cm dari permukaan lantai.
  - c. tidak diperbolehkan dipasang di dalam ruangan yang mempunyai suhu lebih dari 49 (empat sembilan) derajat celcius dan dibawah 4 (empat) derajat celcius.

#### Pasal 27

- (1) Instalasi hidran gedung atau hidran halaman harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Instalasi tersebut pada ayat (1) Pasal ini harus selalu dalam kondisi siap pakai.

#### Pasal 28

- (1) Instalasi alarm kebakaran harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Instalasi alarm kebakaran harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Jenis alat pengindra yang digunakan harus sesuai dengan sifat penggunaan ruangan.

#### Pasal 29

- (1) Setiap bangunan atau bagian bangunan yang harus dilindungi dengan instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Suatu instalasi pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya, kecuali sistem pemadam api thermatic, harus dihubungkan dengan instalasi kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuk.

#### Pasal 30

Penggunaan ruangan atau bagian bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran tinggi harus mendapat perlindungan baik dari ketahan api struktur termasuk dindingnya, maupun kelengkapan instalasi proteksi kebakarannya.

#### Pasal 31

Bagi bangunan yang mempunyai bukaan, baik horizontal ampun vertikal seperti jendela, lubang eskalator dan lain-lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. lubang pintu bangunan yang langsung menghadap keluar, daun pintunya membuka keluar
- b. lubang jendela atau pintu bangunan yang langsung menghadap keluar, sekurang-kurangnya berjarak 90 (sembilan puluh) Cm satu dengan lainnya, kecuali jika dilindungi dengan penonjolan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Cm yang terbuat dari struktur tahan api minimum 2 (dua) jam ;

- c. bagian atas setiap jendela atau pintu bangunan yang langsung menghadap keluar, harus dilindungi dengan penonjolan, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Cm dari dinding yang terbuat dari struktur tahan api minimum 2 (dua) jam ;
- d. untuk bangunan bertingkat, pada setiap lantai harus ada sekurang-kurangnya 1 (satu) bukaan pada dinding bagian luar, bertanda khusus yang menghadap ke tempat yang mudah dicapai oleh unit pemadam kebakaran.

#### Pasal 32

Bahan penutup bukaan pada jalan keluar yang dipersyaratkan tahan api harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

#### Pasal 33

- (1) Setiap ruangan tertutup diatas langit-langit yang luasnya lebih dari 300 (tiga ratus)  $M^2$ , maka untuk luas maksimum 300 (tiga ratus)  $M^2$  harus dibatasi dengan bahan penghenti api.
- (2) Apabila ruangan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, mempunyai satu atau lebih lubang terbuka, maka luasnya maksimum 1 (satu)  $M^2$  dan harus diberi penutup yang selalu dalam keadaan tertutup.

#### Pasal 34

- (1) Pembatas api (fire division) vertikal yang berfungsi sebagai penghenti api harus mempunyai ketebalan yang cukup dan terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar sehingga tidak mudah merambat api dan panas keruangan sebelahnya.
- (2) Pembatas api dapat bercabang apabila konstruksi antara cabang tersebut (termasuk penyangga) mempunyai daya ketahanan api yang sama dengan pembatas api dan apabila terdapat ruangan kosong dalam konstruksi maka ruangan dan semua rongga di dalam konstruksi harus diberi penghenti api dengan bahan yang tidak mudah terbakar.
- (3) Apabila pembatas api vertikal tersebut mempunyai daya tahan api yang lebih besar dari konstruksi atap, maka bidang pembatas api yang berada di atas konstruksi atap tersebut harus menonjol minimum 1 (satu) meter.
- (4) Pembatas api vertikal harus berakhir pada bagian bawah dari konstruksi atap yang tidak mudah terbakar dan pada pertemuannya harus kedap terhadap asap.
- (5) Untuk bangunan menerus (kopel), dinding batas antar bangunan harus menembus atap dengan tinggi sekurang-kurangnya 0,5 (lima persepuluh) meter dari seluruh permukaan atap.

#### Pasal 35

- (1) Jarak minimal antara bangunan harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan tinggi, lebar dan persentase bukaan yang terdapat pada bangunan sekitarnya, sehingga apabila salah satu bangunan tersebut terbakar, maka bangunan lain disekitarnya tidak terpengaruh oleh pancaran panas (radiasi) kebakaran tersebut.
- (2) Jarak antar bangunan yang bersebelahan dengan bukaan saling berhadapan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Minimum 3 (tiga) meter untuk bangunan yang berketinggian sampai 8 (delapan) meter;

- b. Minimum 6 (enam) meter untuk bangunan yang berketinggian 14 (empat belas) meter;
- c. Lebih dari 8 (delapan) meter untuk bangunan yang berketinggian 40 (empat puluh) meter ;

#### **Pasal 36**

- (1) Sistem pendingin central harus direncanakan agar dapat berhenti secara otomatis apabila terjadi kebakaran ;
- (2) Saluran (ducting) pendingin harus dilengkapi dengan alat penahan api (fire damper) yang dapat menutup secara otomatis apabila terjadi kebakaran ;
- (3) Alat penahan api (fire damper) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini pemasangannya harus disesuaikan dengan kompartemen bangunannya.
- (4) Penempatan penghambur (difuser) harus tidak mengurangi kepekaan alat pengindra kebakaran yang berdekatan.

#### **Pasal 37**

- (1) Bagian ruangan pada bangunan yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan bebas dari asap apabila terjadi kebakaran, dengan sistem pengendalian asap.
- (2) Ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran dan atau ruang-ruang yang diperkirakan asap akan terperangkap harus direncanakan bebas asap dengan menggunakan ventilasi mekanis, yang akan bekerja secara otomatis apabila terjadi kebakaran.
- (3) Peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terpusat harus dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun manual dari ruang central.
- (4) Bangunan atrium harus dilengkapi peralatan yang dapat mengeluarkan asap dari dalam bangunan.

### **BAB IV**

## **SARANA PENYELAMATAN JIWA**

#### **Pasal 38**

- (1) Setiap bangunan harus memenuhi ketentuan mengenai sarana jalan keluar kecuali dengan ditentukan lain oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan klasifikasi peruntukan bangunan.
- (2) Dilarang mengurangi kapasitas sarana jalan keluar dengan mengubah atau menambah bangunan atau mengubah peruntukan suatu bangunan.

#### **Pasal 39**

Komponen jalan keluar harus merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari bangunan serta harus dibuat secara permanen.

#### **Pasal 40**

- (1) Jalan keluar harus dilindungi dengan cara pemisahan dari bagian bangunan serta harus dibuat secara permanen.
- (2) Dinding pemisah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dan memenuhi ketentuan ketahanan api minimum.
- (3) Dilarang menggunakan ruang jalan keluar untuk keperluan lain sehingga mengurangi

fungsi dan kapasitas jalan keluar tersebut.

#### Pasal 41

Hal-hal yang bersifat teknis dari sarana penyelamatan jiwa seperti kapasitas dan ketentuan sarana teknis jalan ke luar, jarak tempuh kejalan keluar dan lain-lain diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari instansi teknis.

### BAB V

## PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN

### Bagian Pertama

### Bangunan Rendah

#### Paragraf I

#### Bangunan Pabrik dan atau Gudang

#### (Klasifikasi I)

#### Pasal 42

- (1) Setiap bangunan pabrik harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran dan jarak jangkauannya.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B - 10B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 25 (dua puluh lima) meter.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 10B - 20B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 20 (dua puluh) meter.
- (4) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 20A, 10B - 20B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 15 (lima belas) meter.

#### Pasal 43

- (1) Setiap bangunan pabrik selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), (3) dan (4) harus dilindungi pula dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuan bahwa panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan yang mempunyai luas lantai minimum 1.000 (seribu)  $M^2$  dan maksimal 2.000 (dua ribu)  $M^2$  harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 1.000 (seribu)  $M^2$  harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang yang mempunyai

- luas lantai minimum 800 (delapan ribu) M<sup>2</sup> dan maksimal 1.600 (seribu enam ratus) m<sup>2</sup> harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 800 (delapan ratus) m<sup>2</sup> harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidran.
- (4) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi yang mempunyai luas lantai minimum 600 (enam ratus) M<sup>2</sup> dan maksimal 1.200 (seribu dua ratus) m<sup>2</sup> harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 600 (enam ratus) M<sup>2</sup> harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidran.

#### Pasal 44

- (1) Setiap bangunan pabrik dan atau bagiannya yang proses produksinya menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan sistem alarm sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) setiap bangunan gudang yang menyimpan bahan-bahan berbahaya, baik yang berada di kompleks bangunan pabrik maupun yang berdiri sendiri harus mendapat perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pemasangan instalasi pemercik otomatis atau instalasi pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis pada bangunan pabrik dan atau gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini harus memperhatikan keselamatan jiwa orang yang berada didalamnya.
- (4) Apabila penggunaan air untuk pemadam dapat membahayakan harus digunakan alat pemadam jenis gas otomatis.
- (5) Setiap ruangan instalasi listrik, generator, gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistim alarm otomatis dan sistim pemadam otomatis.
- (6) Setiap ruangan tempat penyimpanan cairan, gas atau bahan bakar mudah menguap dan terbakar harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistim alarm otomatis dan sistim pemadam otomatis.

#### Pasal 45

- (1) Alat, pesawat atau bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan ancaman bahaya kebakaran harus disimpan terpisah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- (2) Alat atau pesawat yang menimbulkan panas atau api yang dapat menyebabkan terbakarnya uap panas atau bahan yang sejenisnya, dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 (dua) meter dari ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Sistim saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas.
- (4) Ruang atau daerah dalam bangunan pabrik dan atau gudang yang digunakan untuk menempatkan ketel didih, generator, gardu listrik, dapur utama, ruang mesin, tabung gas dan ruang atau daerah lainnya yang mempunyai potensi kebakaran yang ditempatkan terpisah atau bila ditempatkan pada bangunan utama harus dibatasi oleh dinding atau

lantai kompartemen yang nilai ketahanan apinya minimum 3 (tiga) jam, sedang pada dinding atau lantai kompartemen harus tidak terdapat lubang terbuka, kecuali untuk bukaan yang dilindungi.

#### Pasal 46

Jumlah maksimal jenis bahan berbahaya yang diperkenankan disimpan dalam kompleks suatu bangunan pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14 (empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setia hari.

#### Pasal 47

Setiap ruangan didalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau alat hembus atau alat hisap untuk menghilangkan debu, kotoran dari asap (uap), maupun penyegar udara pemasangannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pemasangan pesawat ventilasi sistim unit pada dinding bagian luar bangunan harus dilengkapi dengan sakelar yang dipasang pada dinding di dalam ruangan yang mudah dijangkau dan digunakan ;
- b. pada saluran dengan sistim ventilasi atau penghubung sistim sentral harus dilengkapi dengan penahan api otomatis ;
- c. bila menggunakan sistim penahan api dengan cara manual maka penahannya harus dapat mudah dibuka dan ditutup dari luar ruangan ;
- d. pemasangan ventilasi dengan sistim sentral pengoperasiannya harus dapat dikendalikan dari ruangan sentral panel bahaya kebakaran baik secara otomatis maupun manual ;
- e. debu, kotoran dan asap yang dikeluarkan dari pesawat ventilasi harus tidak mengganggu keselamatan umum.

#### Pasal 48

- (1) Setiap tempat parkir tertutup harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serba guna sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) dan atau dilindungi dengan sistim pemadam otomatis.
- (2) Setiap pelataran parkir terbuka yang luasnya tidak lebih dari 300 (tiga ratus)  $M^2$  harus ditempatkan minimum 2 (dua) alat pemadam api ringan jenis gas atau jenis kimia kering serba guna yang berukuran minimum 2A, 10B - 20B dipasang ditempat yang mudah dilihat dan mudah diambil untuk dipergunakan.
- (3) Setiap kelebihan luas sampai dengan 300 (tiga ratus)  $M^2$  seperti tersebut pada ayat (2) Pasal ini harus ditambah dengan sebuah alat pemadam api.

#### Paragraf 2

#### Bangunan Umum dan atau Perdagangan

#### (Klasifikasi II)

#### Pasal 49

- (1) Setiap bangunan umum tempat pertemuan, tempat hiburan perhotelan, tempat perawatan dan perkantoran harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimal 2A, 2B - 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimal 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.



- (2) Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimal 2A, 2B - 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkau maksimum 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.
- (3) Setiap bangunan pertokoan atau pasar harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimal 3A, 5B - 10B dan ditempatkan dengan jarak jangkau maksimal 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

#### Pasal 50

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 harus dilindungi dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuan panjang slang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan, perkantoran/pasar untuk setiap 800 (delapan ratus) M<sup>2</sup> harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan tempat peribadatan dan pendidikan untuk setiap 1.000 (seribu) m harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidran.

#### Pasal 51

- (1) Bangunan umum dan perdagangan yang harus dilindungi dengan sistim alarm kebakaran pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 45 dan 47 Peraturan Daerah ini berlaku untuk setiap bangunan umum dan atau perdagangan.

#### Pasal 52

- (1) Setiap terminal angkutan umum darat harus dilengkapi alat pemadam api jenis kimia serba guna dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada setiap terminal angkutan umum darat harus ditempatkan petugas khusus yang dapat menggunakan alat pemadam.

#### Pasal 53

- (1) Bangunan gedung parkir harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan, alarm kebakaran, hidran kebakaran dan pemercik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang.
- (2) Setiap peralatan parkir terbuka termasuk pul kendaraan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api jenis gas atau kimia kering serba guna yang berdaya padam minimum 3A, 5B - 10B dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkau maksimal 30 (tiga puluh) meter dari setiap tempat.
- (3) Setiap pul kendaraan harus dilindungi dengan hidran kebakaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 3**  
**Bangunan Perumahan**  
**(Klasifikasi III)**

**Pasal 54**

- (1) Bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B dan ditempatkan pada setiap Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan.
- (2) Bangunan perumahan sederhana harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B dan ditempatkan dengan jarak maksimum 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.
- (3) Bangunan perumahan lainnya harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 10B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

**Pasal 55**

- (1) Pada perumahan dalam lingkungan perkampungan padat, disetiap Rukun Warga (RW) harus disiapkan minimum 1 (satu) unit pompa yang mudah dijinjing dan tangki/penampungan air dengan kapasitas minimum  $30 \text{ M}^3$ .
- (2) Setiap bangunan perumahan dengan luas minimum 1.000 (seribu)  $\text{M}^2$  harus memasang minimum 1 (satu) titik hidran.
- (3) Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai harus memasang sistim alarm kebakaran otomatis.

**Pasal 56**

Bagi bangunan perumahan lainnya dan bangunan perumahan yang merupakan bangunan menengah atau tinggi berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

**Pasal 57**

- (1) Ruang instalasi pendingin sentral, pembangkit tenaga listrik, dapur umum tempat penyimpanan bahan bakar, cairan yang mudah terbakar atau yang sejenisnya, harus mendapat perlindungan khusus terhadap ancaman bahaya kebakaran yang berupa instalasi pemadam kebakaran otomatis dan alat pemadam kebakaran berukuran besar.
- (2) Ruang pembangkit tenaga listrik atau yang sejenisnya tersebut pada ayat (1) Pasal ini, harus ditempatkan tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 58**

- (1) Setiap Rukun Tetangga (RT) di lingkungan perumahan harus menyediakan sebuah alat pemadam api ringan yang mempunyai daya padam minimum 2A, 5B dan harus disediakan ditempat yang mudah terlihat dan digunakan.
- (2) Pengawasan teknik dan administrasi dari alat tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipertanggungjawabkan kepada Lurah/Kepala Desa setempat.
- (3) Disamping ketentuan tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, setiap lingkungan Rukun Warga (RW) yang rawan kebakaran minimal harus dilengkapi dengan sebuah pompa

kebakaran yang mudah dijinjing dan tangki air/penampung air atau hidran kebakaran yang tanggung jawab penyediaannya dibebankan kepada Pemerintah Daerah sedangkan tanggung jawab penggunaan dan perawatannya diserahkan kepada Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.

- (4) Pengawasan teknis dan administrasi pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.
- (5) Setiap kompleks perumahan, perkampungan harus menyediakan pasir, karung ember, persediaan air seperlunya dan perlengkapan pemadam lainnya yang ditempatkan di suatu tempat sehingga mudah digunakan.
- (6) Perlengkapan pemadam dimaksud pada ayat (5) Pasal ini harus selalu berada dalam keadaan baik dan sewaktu-waktu siap untuk digunakan sedang tanggung jawab tentang penyediaan alat tersebut diserahkan kepada Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.

#### **Paragraf 4**

#### **Bangunan Campuran**

##### **Pasal 59**

- (1) Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan yang bersangkutan.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) Pasal ini apabila pada bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebih berat dipisahkan dengan kompartemen yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya kebakaran yang lebih berat tersebut maka ketentuan pencegahan dan pemadaman kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua**

#### **Bangunan Menengah**

##### **Pasal 60**

- (1) Konstruksi dinding dan bagiannya dari suatu bangunan harus memiliki konstruksi tahan api berdasarkan pengujian standar tahan api dan sesuai dengan persyaratan pertahanan api sebagai berikut :
  - a. dinding luar 3 (tiga) jam ;
  - b. dinding penyangga dalam 3 (tiga) jam ;
  - c. kerangka bangunan luar 3 (tiga) jam ;
  - d. kerangka bangunan dalam 3 (tiga) jam ;
  - e. dinding penyekat tahan api 2 (dua) jam ;
  - f. dinding penyekat tetap 1 (satu) jam ;
  - g. Jalan penghubung/selasar (dari bahan plesteran dan bata yang boleh dipergunakan 2 (dua) jam ;
  - h. cerobong dari bahan tembok 2 (dua) jam ;
  - i. lantai yang berfungsi sebagai atap 3 (tiga) jam ;

- j. dinding dalam arti ruangan 2 (dua) jam ;
  - k. dinding pembagi 3 (tiga) jam ;
  - l. dinding pemisah 2 (dua) jam ;
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak diperlukan terhadap bahan-bahan yang memenuhi standar tahan api dari Instansi yang berwenang.

#### Pasal 61

- (1) Bahan atau perlengkapan lift, tangga, ventilasi dan bukaan tegak lainnya harus dibuat dengan konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua bukaan harus dilengkapi dengan pintu tahan api yang memenuhi ketentuan konstruksi tahan api minimum 50 % (lima puluh persen) dari ketahanan api dinding tempat bukaan yang bersangkutan.
- (3) Jendela kaca dengan kerangka metal yang dipasang pada bukaan luar harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap bukaan luar diatap harus dilindungi dengan pagar pelindung dengan tinggi minimum 90 (sembilan puluh) Cm dan dibuat dari bahan kuat dan tahan api.
- (5) Setiap koridor jalan keluar harus memiliki konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap pintu kebakaran jalan keluar harus merupakan pintu yang dapat menutup sendiri dan tahan api minimum 1 (satu) jam.

#### Pasal 62

- (1) Dinding penyekat sementara yang dipergunakan untuk membagi ruangan seluas maksimum 450 (empat ratus lima puluh)  $M^2$  harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar atau bahan tahan api.
- (2) Setiap jalan penghubung yang digunakan sebagai jalan keluar seluruhnya harus dibuat dari bahan tahan api dan bila tertutup harus tahan api minimum 1 (satu) jam.
- (3) Bahan bangunan yang tidak mudah terbakar yang tidak memiliki perlindungan terhadap ancaman bahaya kebakaran dapat dipergunakan hanya untuk :
  - a. tangga dan bordes ;
  - b. lantai dari plat baja dan penyangganya dalam ruang ketel dan ruang mesin ;
  - c. balok pengikat pada permukaan lantai diantara bukaan keluar dari tabung lift, balok tempat kabel lif ;
  - d. lis dari bukaan yang lebarnya maksimum 2 (dua) meter.
- (4) Setiap tangga dan bordes harus dibuat dengan konstruksi beton bertulang atau baja dan setiap anak tangga harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- (5) Setiap pintu dan jendela dari suatu bangunan harus dipasang sedemikian rupa sehingga tidak memantulkan sinar panas yang dapat mengakibatkan ancaman bahaya kebakaran.

#### Pasal 63

- (1) Setiap bangunan yang menonjol, teras dan sejenisnya balkon dan serambi serta lis dan yang sejenis harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

- (2) Setiap ruangan diatas (penthouse) dan kerangka atap harus mempunyai konstruksi yang sama dengan konstruksi bangunannya.
- (3) Setiap jendela atap (sky light) harus dibuat dengan kerangka yang tidak mudah terbakar dan kaca berkawat (wired glass) atau bahan lainnya yang sejenis.
- (4) Kayu atau yang sejenisnya yang mudah terbakar hanya dapat digunakan untuk :
  - a. hiasan dalam, lapisan penghias, balok ukiran yang menghias pintu dan bahan pegangan tangga,
  - b. pintu kosen dan rangka pintu kecuali apabila ditentukan lain ;
  - c. Pinggiran (plint) dinding dan lis langit-langit yang tebalnya maksimum 2,5 (dua lima persepuluh) Cm.
  - d. penutup lantai tebalnya maksimum 6 (enam) cm di atas permukaan lantai tahan api ;
  - e. penutup lantai miring dari kayu, dengan ketentuan bahwa diantara rangka melintang lantai harus diisi dengan bahan tahan api dengan tinggi kemiringan maksimum 1,25 (satu dua puluh lima per seratus) meter, luas maksimum 200 (dua ratus) M<sup>2</sup> yang berada diatas lantai tahan api.

#### Pasal 64

- (1) Pintu tahan api 1 (satu) atau 2 (dua) jam dapat digunakan sebagai pintu pelindung tunggal.
- (2) Setiap bukaan yang mempunyai konstruksi tahan api 2 (dua) jam dapat dipasang dua pintu yang masing-masing mempunyai tahan api 1 (satu) jam yang ditempatkan secara berurutan ;
- (3) Setiap alat penutup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. dipasang sedemikian rupa sehingga pintu kebakaran akan menutup secara otomatis apabila suhu ruangan 60 (enam puluh) derajat celsius atau 30 (tiga puluh) derajat celsius diatas suhu maksimal ruangan ;
  - b. alat pencatat suhu harus dipasang di atas pintu ;
  - c. pintu dalam suatu ruangan yang berhubungan (interconnecteddoors) harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedua pintu menutup secara otomatis apabila suhu ruangan menggerakkan alat tersebut ;
  - d. pada pintu yang dapat menutup sendiri dilarang ditempatkan alat lain yang dapat menghalangi bekerjanya alat penutup tersebut.

#### Pasal 65

- (1) Bahan pelapis atau lapisan cat pada jalan keluar harus memiliki kualitas yang tidak dapat menyala ataupun merambatkan api apabila terjadi kebakaran serta tidak menimbulkan asap, gas beracun dan uap yang dapat terbakar apabila terkena panas.
- (2) Setiap bahan pelapis harus tidak mudah terbakar, sedangkan bahan pelapis dinding dan langit-langit pada jalan keluar harus memiliki kualitas yang lebih tinggi dari pelapis yang tidak mudah terbakar tersebut.
- (3) Kualitas penutup lantai yang sejenis dengan bahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus lebih tinggi dari parket kayu atau linolium tebal pada dasar yang tidak mudah terbakar.

- (4) Permadani Wool pada lantai yang tidak mudah terbakar dapat digunakan di ruang tunggu maupun koridor.

#### Pasal 66

- (1) Konstruksi jalan keluar harus memenuhi persyaratan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Bukaannya menuju jalan keluar harus melalui pintu jalan keluar yang ada atau bukaan dinding luar bangunan, kecuali lubang ventilasi udara, dan setiap jalan keluar harus dilengkapi dengan pintu tahan api.

#### Pasal 67

- (1) Jalan keluar, termasuk jalan penghubung, jalan lintas, jalan lantai, tangga dan lorong yang merupakan bagian dari jalan keluar, harus dilindungi dengan konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Lift, termasuk lift makanan dan lift barang, eskalator, cerobong dan bukaan lainnya pada lantai harus dilindungi dengan konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelindung jalan keluar, tangga, kerekan dan cerobong tidak boleh ada lubang kecuali untuk bukaan ventilasi, termasuk jendela pada dinding luar yang harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (5) Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 68

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi sistem pengendalian asap yang ketentuan pemasangannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. bagian ruangan pada bangunan yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan bebas asap bila terjadi kebakaran ;
  - b. ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran dan atau ruang lainnya yang diperkirakan asap akan terkumpul harus direncanakan bebas asap, dengan menggunakan ventilasi mekanis yang akan bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran.
  - c. peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terpusat, harus dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun manual dari ruang sentral ;
  - d. sistem pendingin sentral harus direncanakan agar dapat berhenti secara otomatis bila terjadi kebakaran ;
  - e. cerobong (ducting) harus dilengkapi dengan peralatan khusus sehingga dapat menutup secara otomatis bila terjadi kebakaran ;
  - f. setelah pemasangan sistem pengendalian asap selesai perlu dilakukan pengujian dengan memberikan asap pada saluran yang terpasang ;
  - g. pemeliharaan harus dilakukan dengan memeriksa saluran apakah ada yang menyumbat atau tidak ;sistem pengendalian asap yang dipasang pada tangga kebakaran harus dapat bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran ;
- (2) Cerobong atau ruang kerekan dengan luas penampang lebih dari 0,4 (empat persepuluh)

- M<sup>2</sup> dan melewati lebih dari 2 (dua) tingkat bangunan akan tetapi tidak sampai atap bangunan, harus dilengkapi dengan ventilasi asap yang luasnya minimum 5% (lima persen) dari luas penampang cerobong dan memiliki daya tahan api yang sama dengan pelindung cerobong.
- (3) Luas ventilasi asap tiap kendaraan lift maksimum 0,3 (tiga persepuluh) M<sup>2</sup> dan untuk cerobong lainnya maksimum 0,05 (lima perseratus) M<sup>2</sup>.
  - (4) Ventilasi asap tunggal pada bukaan tegak hanya diijinkan apabila lubangnya menembus atap, apabila tidak menembus harus dipasang 2 (dua) buah ventilasi asap tunggal yang berujung pada sisi yang berlainan.
  - (5) Ventilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini harus mempunyai dinding yang tidak berlubang-lubang dan tidak boleh berhubungan dengan atau melayani lubang ventilasi maupun cerobong lainnya.
  - (6) Kamar instalasi mesin lift termasuk makanan dan barang yang langsung berhubungan dengan cerobong lift harus dilindungi dengan dinding yang tidak mudah terbakar.
  - (7) Pemisah antara mesin dan cerobong lift harus terbuat dari bahan yang tidak terbakar dengan bukaan yang hanya diperlukan untuk ventilasi.

#### Pasal 69

Setiap penghisap asap dari ruang bawah tanah dan bagian bawah tanah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. penempatannya harus diatur sedemikian rupa sehingga tersebar dengan baik pada tempat yang menghadap ke jalan atau pada dinding luar ;
- b. dibuat sebanyak dan sebesar mungkin dengan luas penampang minimum 0,1 (satu persepuluh) M<sup>2</sup> untuk setiap 140 (seratus empat puluh) m dari ruang tersebut ;
- c. penghisap asap pada ruang ketel didih, gudang bahan bakar dan ruang dengan peralatan yang mengandung minyak harus dipasang tersendiri ;
- d. ditutup dengan bahan yang mudah dipecah oleh petugas pemadam kebakaran dan diberi tanda yang jelas pada bagian luar bangunan yang berdekatan dengan lobang asap tersebut ;
- e. cerobong penghisap asap yang menembus lantai di atasnya harus dilindungi dengan dinding tahan api yang sama dengan ruangan atau lantai tersebut dan tidak berlobang dan apabila beberapa cerobong penghisap dari bagian bangunan bertemu, cerobong tersebut harus terpisah satu dengan lainnya.
- f. untuk pemasangan dan pemeliharaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 70

- (1) Setiap pemasangan alat pemanas serta perlengkapannya harus terdiri dari tipe standar yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pengujian dari Instansi yang berwenang.
- (2) Jarak antara alat pemanas dengan bahan mudah terbakar harus disesuaikan dengan petunjuk penggunaan alat tersebut.
- (3) Ruang tungku dan ketel didih, harus dilindungi dengan konstruksi tahan api minimum 3

(tiga) jam serta pintu tahan api 3 (tiga) jam yang dapat menutup sendiri, dipasang pada sisi dinding luar.

- (4) Pintu masuk ruang pembakar tidak boleh ditempatkan pada ruang tangga atau lobby tangga, balkon, ruang tunggu, atau daerah bebas api.
- (5) Setiap alat mekanik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal ini harus menggunakan jenis bahan bakar yang telah ditetapkan untuk alat tersebut.

#### Pasal 71

- (1) Sistem penyediaan udara segar pada bangunan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Sistem penyediaan udara segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dibuat sedemikian rupa, sehingga bila terjadi kebakaran dapat berhenti secara otomatis.

#### Pasal 72

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan sistem pemercik otomatis.
- (2) Sesuai dengan kebutuhan, bagian bangunan yang tidak menggunakan sistem pemercik otomatis harus dilengkapi dengan detektor yang dihubungkan dengan sistem pemercik otomatis itu yang ada dalam bangunan.
- (3) Pada tempat-tempat tertentu dalam bangunan yang harus dilindungi oleh sistem tabir air (water curtain), pemasangan tabir harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 73

Setiap bangunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistem alarm otomatis sebagaimana ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 74

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistem hidran.
- (2) Pemasangan hidran harus sedemikian rupa agar dengan panjang slang dan pancaran air seluruh permukaan lantai didalam bangunan dapat dicapai dan dilindungi.
- (3) Hidran ketika digunakan harus dapat memancarkan air dengan tekanan kerja yang konstan.

#### Pasal 75

Setiap tempat pada bangunan menengah harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang kemampuan daya padam, jumlah dan penempatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 76

- (1) Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 15 (lima belas) meter harus dipasang sistem hidran darurat yang siap untuk digunakan.
- (2) Pemasangan hidran harus sejalan dengan tahap pembangunan dan selalu siap untuk digunakan pada lantai minimum 2 (dua) tingkat dibawah tingkat tertinggi yang sedang dibangun.
- (3) Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun dan ijin penggunaannya telah dikeluarkan oleh yang berwenang, walaupun bangunan belum selesai keseluruhannya, diberlakukan



ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 77

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilengkapi dengan lift dan atau alat pengangkat mekanik dan atau eskalator yang harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk tugas penanggulangan kebakaran paling sedikit sebuah lift harus dapat berfungsi sebagai lift kebakaran sehingga setiap lantai atau tingkat bangunan dapat dilayani minimum sebuah lift kebakaran yang dilindungi dengan dinding ruang luncur tahan api minimum 2 (dua) jam.
- (3) Lift sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus mempunyai saklar kebakaran (fire switch) jenis tombol tekan yang ditempatkan dilantai dasar dekat pintu lift dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Pintu penutup ruang luncur atau kendaraan lift harus tahan api minimum 1 (satu) jam dan harus kedap asap.
- (5) Bagian dalam termasuk hiasan dalam kendaraan lift harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- (6) Bagian luar atap atau lantai kendaraan lift harus dibuat dan atau dilapisi dengan bahan yang tidak mudah terbakar, sedangkan lapisan terakhir harus tahan api.
- (7) Ruang luncur lift harus mendapat ventilasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Daerah ini.
- (8) Lift tunggal harus memenuhi ketentuan sesuai dengan lift kebakaran.
- (9) Setiap lantai harus dilayani oleh minimum sebuah lift kebakaran dengan ukuran pintu yang minimal harus dapat dilalui usungan (brand car) secara horizontal yang berukuran  $(2) \times 0,70$  (tujuh puluh perseratus)  $M^2$ .
- (10) Sumber tenaga listrik untuk lift kebakaran direncanakan dari dua sumber yang berbeda, sehingga aliran listrik dapat berpindah secara otomatis apabila terjadi kebakaran dan aliran listrik tersebut berdiri sendiri.

#### Pasal 78

- (1) Instalasi telephone darurat, minimal satu pesawat, harus dipasang pada tiap lantai dan kendaraan lift kebakaran.
- (2) Instalasi telephone darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dengan sistim terpisah dari sistim telephone biasa maupun peralatan listrik lainnya, sehingga apabila sistem telephone biasa dan peralatan tersebut rusak ataupun terputus, sistim telephone darurat tetap bekerja.
- (3) Instalasi telephone darurat dapat dihubungkan dengan ketentuan bahwa dalam keadaan darurat harus dapat terputus dari telephone biasa, sehingga sepenuhnya dapat digunakan sebagai telephone darurat.
- (4) Selain menggunakan sistim telephone darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini maka suatu sistem tata suara terpusat harus pula dipasang untuk keperluan penyampaian pengumuman dan informasi.

#### Pasal 79

- (1) Semua kabel listrik untuk lift kebakaran, alat pencegah dan pemadam kebakaran lainnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sumber aliran listrik tersendiri harus disediakan untuk menjalankan lift kebakaran ataupun peralatan lainnya yang digunakan untuk pencegahan atau pemadaman, apabila sumber aliran listrik utama terputus.
- (3) Pembangkit tenaga listrik yang digunakan sebagai sumber aliran tersendiri harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menjamin lift kebakaran maupun alat pencegahan dan pemadam lainnya bekerja dengan sebaik-baiknya.
- (4) Sumber aliran listrik tersendiri beserta panelnya harus dapat mengalirkan arus listrik ke lift kebakaran, pemberian tekanan udara pada tangga kebakaran, pompa hidran, pemercik dan alat pengisap asap.
- (5) Lampu penerang pada tangga, bordes, jalan penghubung dan lainnya yang harus dihubungkan dengan 2 (dua) sumber aliran listrik yang berbeda sehingga apabila salah satu sumber aliran tersebut tidak dapat bekerja, secara otomatis sumber yang lain dapat bekerja.

#### Pasal 80

- (1) Sumber listrik batere dengan alat pemindahan otomatis harus dipasang guna penerangan darurat di tangga, bordes, jalan penghubung dan lainnya, yang akan menyala secara otomatis apabila aliran listrik utama terputus.
- (2) Penerus (relay) pemindahan aliran listrik otomatis yang dipasang untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus ditempatkan pada peralatan sumber listrik batere yang melayani atau memberi aliran kepada lampu-lampu penerangan tersebut.
- (3) Lampu tanda keluar yang terpasang harus berhubungan dengan aliran batere yang bekerja secara otomatis dalam keadaan darurat

### **Bagian Ketiga** **Bangunan Tinggi**

#### Pasal 81

- (1) Terhadap bangunan tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 sampai dengan Pasal 80 Peraturan Daerah ini, kecuali dalam Pasal 61 ayat (6) Peraturan Daerah ini untuk pintu kebakaran dan koridor jalan keluar harus mempunyai ketahanan api minimum 2 (dua) jam.
- (2) Setiap lantai bangunan tinggi harus dilindungi dengan sistim pemercik otomatis secara penuh.
- (3) Tangga kebakaran pada bangunan tinggi harus dari type yang kedap asap.
- (4) Pada atap teratas pada bangunan tinggi harus disediakan fasilitas penyelamatan jiwa dalam keadaan darurat.
- (5) Untuk keperluan penyelamatan jiwa manusia dan atau lainnya, atap teratas bangunan dapat dipersiapkan landasan helikopter.
- (6) Penyediaan landasan helikopter sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini harus

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (7) Bupati Kepala Daerah dapat mewajibkan pada bangunan tertentu untuk menyediakan landasan helikopter pada bagian teratas bangunan.

## **BAB VI PEMERIKSAAN DAN PERIZINAN**

### **Pasal 82**

- (1) Setiap gambar dan data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan atau sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat persetujuan dari Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ternyata masih banyak ketentuan-ketentuan yang belum dipenuhi, Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk menunda dan atau melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratannya.

### **Pasal 83**

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan pemeriksaan pekerjaan bangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran.
- (2) Pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ialah pemeriksaan ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran untuk bangunan rendah, menengah dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam BAB V serta ketentuan penyediaan alat pemadam selama pembangunan sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan 76 Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk mengadakan penelitian dan pengujian.
- (4) Semua pembiayaan untuk pelaksanaan tugas dimaksud Pasal ini menjadi beban sepenuhnya dari pemilik atau pengelola, atau penanggung jawab bangunan tersebut.

### **Pasal 84**

Pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab bangunan sepenuhnya bertanggung jawab atas kelengkapan, kelaikan seluruh alat pencegah pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi, penempatan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan penggantian alat tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 85**

- (1) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam melakukan tugas dapat memasuki dengan leluasa dan tanpa membayar dimana diadakan pertunjukan, keramaian umum, pertemuan atau kegiatan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal ini wajib melakukan tindakan yang diperintahkan oleh petugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini untuk kepentingan pencegahan bahaya kebakaran baik sebelum, selama dan sesudah berlangsungnya pertunjukan atau pertemuan tersebut.

#### Pasal 86

- (1) Setiap perorangan dan atau Badan Usaha yang melaksanakan pemasangan sistim instalasi proteksi kebakaran harus mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap Perusahaan dan atau Badan Usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegahan dan pemadam kebakaran dan pengisian kembali harus dapat izin dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Pemegang izin harus membuat laporan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tentang seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini.

### BAB VII

## PENANGGULANGAN KEBAKARAN

#### Pasal 87

- (1) Setiap penduduk yang berada didaerah kebakaran dan mengetahui terjadinya kebakaran, wajib membantu secara aktif mengadakan usaha pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.
- (2) Barang siapa yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran wajib segera melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum, polisi dan atau instansi terkait.
- (3) Instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang telah menerima laporan tentang terjadinya suatu kebakaran wajib melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum.

#### Pasal 88

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba ditempat terjadinya Kebakaran, penanggung jawab tempat tersebut atau Kepala Desa/Wilayah setempat atau anggota Polri yang tertinggi pangkatnya yang hadir, berwenang dan bertanggung jawab mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman.
- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba ditempat terjadinya kebakaran, demi kepentingan keselamatan, kepentingan umum dan pengamanan setempat, dilarang bagi setiap orang berada didaerah bahaya kebakaran, kecuali para petugas.
- (3) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba ditempat terjadinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wewenang dan tanggung jawab beralih kepada pimpinan petugas pemadam kebakaran.
- (4) Setelah kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas pemadam kebakaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) Pasal ini harus segera menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab dimaksud kepada penanggung jawab tempat tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Bupati Kepala Daerah.

- (5) Sebelum pimpinan petugas pemadam Kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, harus diadakan penyelidikan pendahuluan baik oleh pihak kepolisian maupun oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- (6) Penyelidikan pendahuluan dilakukan pihak kepolisian untuk kepentingan pengusutan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Untuk memperoleh data lengkap tentang sebab kebakaran, Dinas Pekerjaan Umum berwenang atau dapat melakukan pemeriksaan penyebab kebakaran.
- (8) Setelah pimpinan Petugas Pemadam Kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, yang bersangkutan harus segera membuat laporan tertulis secara lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan kebakaran tersebut kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

#### Pasal 89

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran, siapapun yang berada di daerah kebakaran diwajibkan mentaati petunjuk dan atau perintah yang diberikan oleh para petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.
- (3) Dilarang memindahkan atau membawa barang-barang keluar dari daerah kebakaran tanpa izin petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 90

- (1) Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan berkewajiban memberikan bantuan kepada para Petugas sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (1) dan (3) baik diminta maupun tidak, untuk kepentingan pemadaman kebakaran.
- (2) Pemilik atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berkewajiban pula menghindari segala tindakan yang dapat menghalangi atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadam kebakaran.

#### Pasal 91

Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan wajib mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan demi terlaksananya tugas pemadaman guna mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran baik di dalam maupun dipekarangan rumahnya atau bangunan lainnya.

#### Pasal 92

Apabila bekas kebakaran yang berupa bangunan dan atau barang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan atau bahaya kebakaran, maka pemilik dan atau penghuni bangunan dan barang tersebut wajib mengadakan dan memberikan kesempatan

terlaksananya tindakan yang dianggap perlu oleh petugas pimpinan petugas pemadam kebakaran atau polisi, tanpa menuntut ganti rugi kepada siapapun.

#### **Pasal 93**

- (1) Wewenang dan tanggung jawab tentang penutupan daerah kebakaran dan jalan umum berada ditangan pimpinan Petugas Pemadam Kebakaran dan atau pimpinan petugas kepolisian yang bertugas ditempat kebakaran tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penutupan daerah kebakaran dan atau penutupan jalan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus segera dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

#### **Pasal 94**

- (1) Dalam penanggulangan kebakaran, penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan daripada penyelamatan harta benda.
- (2) Untuk menanggulangi kerugian harta benda akibat kebakaran, setiap pemilik atau penanggungjawab bangunan wajib mengikuti program jaminan penanggulangan resiko kebakaran.
- (3) Pelaksanaan atas penyelenggaraan program jaminan penanggulangan resiko kebakaran dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan program jaminan penanggulangan resiko kebakaran dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Segala biaya akibat kerjasama dimaksud ayat (4) Pasal ini ditampung dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

### **BAB VIII PENGAWASAN**

#### **Pasal 95**

Pengawasan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Temanggung, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setwilda Tingkat II Temanggung serta Pegawai Instansi-Instansi yang dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.

### **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 96**

Pelanggaran terhadap larangan-larangan dimaksud dalam pasal 8, 10 ayat (3) 17, 18, 20 ayat (1) 21 ayat (1) dan (2), 25 ayat (2), 38 ayat (2), 40 ayat (3), 87 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

## **BAB X PENYIDIKAN**

### **Pasal 97**

Selain pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana dimaksud pasal 96 Peraturan Daerah ini dilakukan pula oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatan, kewenangan dan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 98**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

### **Pasal 99**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Temanggung 5 Desember 1995

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG**

**KETUA**

**Cap. Ttd.**

**S. KAPI'I**

**Cap. Ttd.**

**Drs. SARDJONO, SH CN**

### **Disahkan**

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 18 Mei 1995 Nomor : 188.3/122/1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Nomor : 13

Tahun 1995

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG**

**Drs. SOEKENDRO**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 500032371**

X 8AS  
PENJELASAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR 19 TAHUN 1994  
TENTANG**

**PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM WILAYAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Peraturan Daerah Kabutepaten Daerah Tingkat II Temanggung tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung disusun untuk mengatur kepentingan umum dari adanya bahaya kebakaran yang akibatnya sangat luas yaitu menyangkut jiwa, harta benda baik jiwa perorangan maupun umum dan harta benda milik perorangan juga sarana dan prasarana milik umum.

Disamping untuk menanggulangi bahaya kebakaran pada umumnya, tidak kalah pentingnya pula diperhatikan pencegahannya baik untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan umum, untuk itu dalam membuat bangunan-bangunan letaknya pengaturan ruangnya, penyediaan alat pemadam, hendaknya dicarikan tempat yang memudahkan korban atau Petugas Pemadam Kebakaran mematikan api yang membakar dan yang prinsip penyelamatan jiwa lebih didahulukan daripada penyelamatan harta benda.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 :

yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah kompor yang memenuhi syarat untuk dipergunakan.

Pasal 13 sampai dengan Pasal 99 : Cukup jelas.